

Испытательная лаборатория «Лира-Тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40

Срок действия с 06.07.2026 года по 05.07.2029 года

Адрес: 142455, Россия, Московская обл, г Ногинск, г Электроугли, ул Заводская, д 6

Утверждаю:
Начальник лаборатории



М.Ю. Сергеев
18.08.2026 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 003/А-18/08/26 от 18.08.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru
Наименование объекта испытаний ¹	Композитные листы на основе акриловой смолы, минеральных наполнителей и функциональных добавок
Изготовитель ¹	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОТЬКОВСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ". Адрес: 141351, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, деревня Жучки, дом 2Д. Адрес обособленного подразделения, являющегося местом осуществления производственной деятельности (адресом производства): 187110, Ленинградская область, город Кириши, проспект Победы, дом 32
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 003/А-18/08/26
Идентификационный номер образца	№ 003/А-18/08/26
Испытания проведены на соответствие требованиям	СТО 00872740-001-2026

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Плотность, г/см ³	СТО 00872740-001-2026	1,70-1,85	1,78
Твёрдость по Моосу, ед.	СТО 00872740-001-2026	4	4
Водопоглощения, % по массе, не более	СТО 00872740-001-2026	0,1-0,5	0,2
Прочность изгиба	СТО 00872740-001-2026	не менее 55	58

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Ли́ра-Тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40

Срок действия с 06.07.2026 года по 05.07.2029 года

Адрес: 142455, Россия, Московская обл, г Ногинск, г Электроугли, ул Заводская, д 6

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ